

住まいる倶楽部関東・甲信  
団体利用申込書 兼 品質管理基準適合確認書

|           |       |
|-----------|-------|
| 会員番号:     | 会員様名: |
| 申込住宅所有者名: |       |
| 申込住宅所在地:  |       |

まもりすまい保険設計施工基準に加え、下記に適合する設計としてください。

かぶり厚さ等:A 欄、B 欄どちらかによる

| 部 位             |                         | 仕 様                        |                            |         |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
|                 |                         | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> B |         |
| 直接土に接しない部分      | 耐力壁以外の壁、床、屋根            | 屋内                         | 20mm 以上                    | 30mm 以上 |
|                 |                         | 屋外※                        | 30mm 以上                    | 40mm 以上 |
|                 | 耐力壁、柱、梁                 | 屋内                         | 30mm 以上                    | 40mm 以上 |
|                 |                         | 屋外※                        | 40mm 以上                    | 50mm 以上 |
| 直接土に接する部分 (※)   | 壁、柱、床、はり、基礎の立上り部分       | 40mm 以上                    | 50mm 以上                    |         |
|                 | 基礎 (立上り、捨てコンクリートの部分を除く) | 60mm 以上                    | 70mm 以上                    |         |
| 普通コンクリートの水セメント比 |                         | 55%以下                      | 60%以下                      |         |

※外壁で屋外に面する部分をタイル貼り、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げその他これと同等以上の性能を有する処理が施されている場合は、10 mm減ずることが出来る。

コンクリートの品質等

| 部 位                    | 仕 様  |
|------------------------|--|
| 使用するセメント<br>(右記のいずれか)  | <input type="checkbox"/> ポルトランドセメント<br><input type="checkbox"/> フライアッシュセメント<br><input type="checkbox"/> 高炉セメント                                 |
| コンクリートの品質<br>(右記のいずれか) | <input type="checkbox"/> コンクリートの強度:33N/m <sup>2</sup> 未満・スランプ:18 cm以下<br><input type="checkbox"/> コンクリートの強度:33N/m <sup>2</sup> 以上・スランプ:21 cm以下 |
| コンクリート中の単位水量           | <input type="checkbox"/> 185kg/m <sup>3</sup> 以下   |
| コンクリート中の空気量            | <input type="checkbox"/> 4%~6%   |

平成 年 月 日  
管理番号:

本住宅は、住まいる倶楽部関東・甲信が定める品質管理基準に適合していることを確認いたしました。

住まいる倶楽部関東・甲信 印