

すまいる倶楽部・茨城

まもりすまい保険団体保険利用申込書 兼 品質管理チェックシート

会員番号：	会員様名
申込住宅所有者名：	
申込住宅所在地：	

まもりすまい保険設計施工基準に加え、下記に適合する設計としてください。

かぶり厚さ等：A 欄、B 欄どちらかによる

部 位		仕 様		
		<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	
直接土に接しない部分	耐力壁以外の壁、床、屋根	屋内	20 mm以上	30 mm以上
		※屋外	30 mm以上	40 mm以上
	耐力壁、柱、梁	屋内	30 mm以上	40 mm以上
		※屋外	40 mm以上	50 mm以上
直接土に接する部分（※）	壁、柱、梁、基礎の立ち上がり部分	40 mm以上	50 mm以上	
	基礎（立ち上がり、捨てコンクリート部分を除く）	60 mm以上	70 mm以上	
普通コンクリートの水セメント比		55%以下	60%以下	

※外壁で屋外に面する部分をタイル貼り、モルタル塗り、外断熱工法による仕上げその他これと同等以上の性能を有する処理が施されている場合は、10 mm減ずることが出来る。

コンクリートの品質等

部 位	仕 様
使用するセメント （右記のいずれか）	<input type="checkbox"/> ポルトランドセメント <input type="checkbox"/> フライアッシュセメント <input type="checkbox"/> 高炉セメント
コンクリートの品質 （右記のいずれか）	<input type="checkbox"/> コンクリートの強度：33N/mm ² 未満・スランプ：18 cm以下 <input type="checkbox"/> コンクリートの強度：33N/mm ² 以上・スランプ：21 cm以下
コンクリート中の単位水量	<input type="checkbox"/> 185 kg/m ³ 以下
コンクリート中の空気量	<input type="checkbox"/> 4%～6%

平成 年 月 日

管理番号：

本住宅はすまいる倶楽部・茨城が定める品質管理基準に適合していることを確認いたしました。

すまいる倶楽部・茨城

印