

すまいる倶楽部・茨城
まもりすまい保険団体保険利用申込書 兼 品質管理チェックシート

会員番号：	会員様名
申込住宅所有者名：	
申込住宅所在地：	

まもりすまい保険設計施工基準に加え、下記に適合する設計としてください。

防錆措置

構造耐力上主要な部分（柱、梁、すじかい）

部 位		仕 様
最下階の柱脚部	コンクリートに埋没される	<input type="checkbox"/> 最小厚：9 mm以上 <input type="checkbox"/> シンクリッチプライマー1 回以上塗布
	上記以外	<input type="checkbox"/> 上記と同等以上の防錆措置
上記以外（右記のいずれか）		<input type="checkbox"/> 最小厚：9 mm以上 <input type="checkbox"/> 最小厚：6 mm以上、シンクリッチプライマー1 回以上塗布 <input type="checkbox"/> 上記と同等以上の防錆措置

構造耐力上主要な部分（柱、梁、すじかい）以外

部 位	仕 様
柱・梁・すじかい以外（右記のいずれか）	<input type="checkbox"/> 最小厚：9 mm以上 <input type="checkbox"/> 鉛系さび止め塗料2 回塗布 <input type="checkbox"/> 上記と同等以上の防錆措置

防湿措置

部 位	仕 様
床下地面（右記のいずれか）	<input type="checkbox"/> 床下地面全体に厚さ60 mm以上のコンクリートを打設 <input type="checkbox"/> 床下全面に防湿フィルム厚さ0.1 mm以上を敷きつめる。防湿フィルムの重ね幅は15 cm以上とし、全面を乾燥した砂、砂利またはコンクリート押さえとする。

床下換気（床下に空間が生じる場合、基礎断熱工法の場合を除く）

部 位	仕 様
外周部（右記のいずれか）	<input type="checkbox"/> 有効面積：300 cm ² 以上 間隔：4m以内 <input type="checkbox"/> ねこ土台：1m当たり75 m ² 以上

小屋裏換気（小屋裏空間が生じない場合、屋根断熱材を施工する場合を除く）

部 位		仕 様	
小屋裏換気	換気口の設置	<input type="checkbox"/> 独立した小屋裏ごとに2カ所以上	
	有効面積（右記のいずれか）	<input type="checkbox"/> 小屋裏（妻壁）給排気	有効換気面積：天井面積の1/300以上
		<input type="checkbox"/> 軒裏給排気	有効換気面積：天井面積の1/250以上
		<input type="checkbox"/> 軒裏または小屋裏給気+小屋裏排気	<input type="checkbox"/> 垂直距離で90 cm以上離す <input type="checkbox"/> それぞれの換気口面積：天井面せ金1/900以上
	<input type="checkbox"/> 軒裏または小屋裏給気+排気塔排気	<input type="checkbox"/> 排気口面積：天井面積の1/1600以上 <input type="checkbox"/> 吸気口面積：天井面積の1/900以上	

平成 年 月 日
管理番号：

本住宅はすまいる倶楽部・茨城が定める品質管理基準に適合していることを確認いたしました。

すまいる倶楽部・茨城

印